

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校東校舎改築換気空気調和設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配膳室の有圧換気扇の仕様変更 ・排気フードの寸法拡大2箇所 ・排気フードの寸法縮小1箇所 ・1階洗濯機置き場（第2保健室）の換気扇の仕様変更 ・1階シャワー室（休憩室）及び2階シャワー室の換気扇の取り止め 	
履行終了日	変更前	令和4年1月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	123,200,000 円
	変更後	123,827,000 円
	増減	627,000 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、1～3階配膳室北側壁の構造上設計通りの換気扇が設置できないため変更するほか1階調理室、洗浄室のスチームコンベクションオープン、フライヤー、食器食缶洗浄機それぞれの機器にあった排気フードへの変更、1階洗濯機置き場と1、2階シャワー室の換気扇を現況に即したサイズ・形状に変更をする必要があることが確認できたため。</p>	