

日ま道第 458 号
令和 2 年 11 月 13 日

中日本高速道路株式会社 八王子支社
八王子保全・サービスセンター
所長 小田切 須美 様

日野市長 大坪冬彦

緑橋に関する対応について

日野市道である緑橋の耐震補強工事については A 1 橋台に一部鉄筋が入っていないなどの不備が明らかになったところであり、貴社より現在補修工事中であるとの報告を受けております。

さらに、11月13日には貴社より A 2 橋台についても鉄筋が正常に入っていないことの報告がありました。

市としては、これらのことは、貴社の工事管理体制の不備を感じざるを得ないものであり、大変遺憾であります。

つきましては、下記のことについて申し入れいたします。

記

1. 早期に補修工事を行うこと。
2. 今回の補修工事については確実な工事管理を行うこと。
3. 原因の究明と再発防止を行うこと。
4. 市民が安心して橋を利用できるよう、状況について正確な情報発信及び説明責任を果たすこと。