

## 入札結果及び契約締結伺書

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

|          |  |       |               |
|----------|--|-------|---------------|
| 起案日      | 平成 28年 6月 16日                            | 決 裁 日 | 平成 年 月 日      |
| 起案者氏名    | 中 村 由加里                                  |       |               |
| 件 名      | 日野市立夢が丘小学校直結給水化工事                        |       |               |
| 契約番号     | 平成 28年度 第1111号                           | 契約日   | 平成 28年 6月 17日 |
| 契約区分     | 総価契約                                     | 契約方法  | 指名競争入札 (電子入札) |
| 契約依頼所属   | 教育部 庶務課                                  |       |               |
| 契約金額     | 2,937,600円 (うち取引に係る消費税 217,600円)         |       |               |
| 予定価格(税込) | 2,954,880円 (入札書比較価格2,736,000円)           |       |               |
| 最低制限価格   | なし                                       |       |               |
| 請負業者     | (株)安藤設備<br>東京都日野市高幡1023-8<br>代表取締役 安藤 安夫 |       |               |
| 履行期間     | 平成 28年 6月 20日 から 平成 28年 9月 20日 まで        |       |               |
| 履行場所     | 日野市程久保一丁目14番地の2                          |       |               |
| 現説日時     | 平成28年 6月 7日                              | 入 札 日 | 平成 28年 6月 16日 |
| 業 種      | 0900 給排水衛生工事                             | 契約保証金 | 免除            |
| 支払条件     | 前払金1,175,000円、中間前払金587,000円、残金完了後一括払い    |       |               |

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

|   | 業 者 名               | 第 1 回      | 第 2 回 | 第 3 回 | 備考 |
|---|---------------------|------------|-------|-------|----|
| 1 | 34497-0<br>(株)安藤設備  | 2,720,000円 |       |       | 落札 |
| 2 | 491-0<br>(株)大塚設備    |            |       |       | 辞退 |
| 3 | 89-0<br>(株)菊屋住宅設備   | 2,732,000円 |       |       |    |
| 4 | 1415-0<br>中央ベックス(株) | 2,951,000円 |       |       | 無効 |
| 5 | 560-0<br>(株)日東鑿井工業所 |            |       |       | 辞退 |
|   | *****               |            |       |       |    |
|   |                     |            |       |       |    |
|   |                     |            |       |       |    |

工事概要

給水方式を直結給水方式への改修工事

- ・ 量水器二次側以降の給水設備の撤去・新設工事 一式

〈機械設備工事〉

- ・ 校舎棟系統等の既設給水管への接続
- ・ 校舎棟各立系統の吸排気弁の撤去・新設
- ・ 加圧給水ポンプユニットの撤去

〈電気設備工事〉

- ・ 加圧給水ポンプユニット撤去に伴う電気配線・配管の撤去
- ・ 加圧給水ポンプユニット撤去に伴う動力制御盤改修、信号線末端処理ほか

〈建築工事〉

- ・ コンクリート及びアスファルト舗装の撤去復旧

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定