

## 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、建築物の所有者から報告された耐震診断の結果を公表します。

【百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗】

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性の評価の結果				安全性の 評価	耐震改修等の予定		備考	
					内容	実施時期							
1	西友 豊田店	日野市多摩平1-9-1	店舗	5-2	一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める 「第2次診断法」1990年版	$I_s/I_{so}$	1	$C_t \cdot S_D$	0.64	Ⅲ	耐震改修	平成9年5月～ 平成9年8月	