

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	1,721.30	3,288.33	3140.55	3235.26	3261.19	942.51	3367.86	3326.29	3269.29				25552.58
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	3,193.69	3,299.77	866.56	387.31	3397.86	3325.95	3360.56	1431.17	3092.39				22355.26
合計			4,914.99	6,588.10	4007.11	3622.57	6659.05	4268.46	6728.42	4757.46	6361.68	0	0	0	47907.84

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	925～1034	917～1052	887～1025	860～1047	838～1042※1	955～1033	940～1038	941～1050	971～1062	～	～	～	850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	169～183	167～179	165～178	162～183	168～186	162～176	168～178	168～182	167～181	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～17	2～22	1～34	1～24	2～56	2～30	2～18	1～16	2～16	～	～	～	100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	930～1048	918～1035	910～1023	932～1025	928～1029	904～1041	889～1042	940～1036	966～1048	～	～	～	850℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	169～175	167～183	167～183	162～172	167～183	164～180	167～178	159～182	166～177	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～23	1～24	2～22	2～19	2～22	1～21	1～51	2～23	2～22	～	～	～	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

※1 燃焼室ガス温度が一時間平均値で838℃を記録した。
ゴミホッパにおけるブリッジ発生によってごみ供給が停止し、炉内温度が低下した。
再燃バーナー及びブリッジ解除装置の運転などの対応により、ごみ供給及び燃焼状態を安定させ復旧した。

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号の二に関する資料

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m³N		0			0			0					0.01以下
排ガス採取日			5月27日			8月4日			11月1日					－
結果が得られた日			6月9日			8月26日			11月24日					－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m³N		0			0			0					0.01以下
排ガス採取日			5月27日			8月5日			11月2日					－
結果が得られた日			6月9日			8月26日			11月24日					－
測定位置		2号炉煙突												－

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g / m ³ N	0.0006未満	0.0005未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0005未満				0.005以下
硫黄酸化物	ppm	2	5	0.9	2	0.7未満	6	5	1	0.9				10以下
窒素酸化物	ppm	9	7	7	4	3	4	2	4	5				20以下
塩化水素	ppm	5	8	1	2	1	3	6	3	2 未満				10以下
排ガス採取日		4月7日	5月27日	6月12日	7月6日	8月4日	9月24日	10月2日	11月1日	12月1日				－
結果が得られた日		4月22日	6月4日	6月19日	7月17日	8月20日	10月9日	10月15日	11月16日	12月16日				－
測定位置														－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g / m ³ N	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	-	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満				0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1	3	1	-	1	1	3	1	2				10以下
窒素酸化物	ppm	7	3	5	-	8	8	6	8	6				20以下
塩化水素	ppm	3	9	4	-	2	2	3	5	2				10以下
排ガス採取日		4月8日	5月27日	6月2日	-	8月5日	9月2日	10月1日	11月2日	12月2日				－
結果が得られた日		4月22日	6月4日	6月15日	-	8月20日	9月15日	10月15日	11月16日	12月16日				－
測定位置		2号炉煙突												－

2020年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1号炉	9日 10日	25日 24日			31日	7日 22日	21日		10日 11/11~1/27	28日			運転実績： — 運転計画： —
2号炉			8日	31日					17日 12/18~1/20	21日	8日		
		9日		28日			7日	24日	30日				
共通									共通設備年次点検予定 1/11~1/20				

[illegible]

排水・悪臭の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
項目															
排水		下水排除基準以下	全項目基準以下	全項目基準以下						全項目基準以下					年2回測定
悪臭	敷地境界：12以下		地点①	10未満						地点①	10未満				年2回測定
			地点②	10未満						地点②	10未満				
			地点③	10未満						地点③	10未満				
			地点④	10未満						地点④	10未満				
	気体排出口：煙突52以下		1号炉	2号炉					1号炉	2号炉					
			25	22					24	25					
気体排出口：脱臭30.81以下			27						20						
排水水：28以下			10						11						

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考
項目																
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点①	45					年 1 回測定
										地点②	45					
		午前8時から午後8時：50db以下								地点①	43					
										地点②	48					
		午後8時から午後11時：45db以下								地点①	42					
										地点②	45					
		午後11時から午前6時：45db以下								地点①	42					
										地点②	44					
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前6時から午前8時：55db以下								地点③	50					
										地点④	51					
		午前8時から午後8時：60db以下								地点③	50					
										地点④	51					
午後8時から午後11時：55db以下									地点③	51						
									地点④	50						
								地点③	50							
								地点④	50							
振動	午前8時から午後7時：65db以下									地点①	< 30				年 1 回測定	
										地点②	32					
										地点③	41					
										地点④	< 30					
	午後7時から午前8時：60db以下									地点①	< 30					
										地点②	34					
										地点③	41					
										地点④	< 30					

2020年度 維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

焼却主灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満			
	セシウム137	Bq/kg	検出限界濃度未満	14.6	11.9	検出限界濃度未満	16.6	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満			
	セシウム合計	Bq/kg	検出限界濃度未満	14.6	11.9	検出限界濃度未満	16.6	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満			
試料採取日			4月7日	5月11日	6月1日	7月6日	8月4日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			

1.国の基準は、8，0 0 0 Bq/kg以下である。

飛灰		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定項目														
放射性セシウム	セシウム134	Bq/kg	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満			
	セシウム137	Bq/kg	25.2	61.1	55.3	38.8	26.6	44.4	48.3	31.2	45.1			
	セシウム合計	Bq/kg	25.2	61.1	55.3	38.8	26.6	44.4	48.3	31.2	45.1			
試料採取日			4月7日	5月27日	6月1日	7月6日	8月4日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			

1.国の基準は、8，0 0 0 Bq/kg以下である。

排ガス		単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
測定項目			1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
放射性セシウム	セシウム134	Bq/Nm ³	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	-	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満						
	セシウム137	Bq/Nm ³	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	-	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満						
	セシウム合計	Bq/Nm ³	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	-	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満	検出限界濃度未満						
試料採取日			4月7日	4月8日	5月11日	5月12日	6月1日	6月2日	7月6日	-	8月4日	8月5日	9月24日	9月2日	10月2日	10月1日	11月1日	11月2日	12月1日	12月2日						

地下灰コンベア室	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
空間放射線量率	μSv/h	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06			
測定日		4月7日	5月11日	6月1日	7月6日	8月4日	9月2日	10月1日	11月1日	12月1日			