

令和5年7月12日
クリーンセンター連絡協議会
浅川清流環境組合

2022年度 維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

搬入実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
日野市	2648	2,395.45	2919	2,767.42	2799	2,478.51	2680	2415.16	2964	2614.67	2838	2502.48	2705	2373.78	2740	2382.35	2830	2489.91	2590	2359.04	2454	1971.20	2789	2303.33	32956	29,053.30
国分寺市	908	1,424.28	972	1,543.54	927	1,444.87	919	1439.84	1000	1530.46	969	1468.55	940	1418.94	946	1438.98	973	1544.66	952	1511.35	883	1281.71	983	1482.72	11372	17,529.90
小金井市	652	1,170.65	687	1,258.03	648	1,160.32	637	1184.09	677	1256.18	658	1172.87	637	1126.51	638	1146.40	669	1231.36	643	1218.38	590	1034.67	668	1174.20	7804	14,133.66
3市合計	4208	4,990.38	4578	5,568.99	4374	5,083.70	4236	5039.09	4641	5401.31	4465	5143.9	4282	4919.23	4324	4967.73	4472	5265.93	4185	5088.77	3927	4287.58	4440	4960.25	52132	60,716.86

搬出実績	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計	
	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)	車両(台)	重量(t)
焼却主灰	22	189.71	27	231.27	37	317.67	28	241.27	24	206.73	20	171.01	38	327.14	33	285.10	22	190.55	8	69.25	32	276.36	32	275.90	323	2781.96
飛灰処理物	1	8.77	1	8.70	1	8.99	1	8.69	1	8.86	1	8.51	1	8.12	8	68.77	1	8.68	1	8.68	0	0	1	7.60	18	154.37
飛灰	14	140.22	14	128.51	18	171.83	17	161.46	14	125.02	10	96.03	17	163.82	17	134.56	12	92.71	7	54.10	20	155.40	24	185.17	184	1608.83
焼却鉄	8	78.03	4	39.45	7	67.89	6	56.88	3	29.07	3	30.08	4	38.99	6	58.54	5	48.89	1	9.83	5	48.77	8	72.89	60	579.31
落じん灰	3	7.54	2	4.97	3	7.14	3	7.33	3	7.61	2	4.44	3	7.46	4	9.29	3	7.38	0	0	3	9.52	4	10.35	33	83.03
合計	48	424.27	48	412.90	66	573.52	55	475.63	45	377.29	36	310.07	63	545.53	68	556.26	43	348.21	17	141.86	60	490.05	69	551.91	618	5207.50

2023年度 維持管理情報（搬入搬出実績情報に関する項目）

[illegible][illegible]

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のイに関する資料

処分した廃棄物の種類		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,571.85	2,817.53											5,389.38
2号炉	可燃性一般廃棄物	t	2,716.35	1,073.02											3,789.37
合計			5,288.20	3,890.55											9,178.75

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のロに関する資料

測定項目	測定位置	測定結果の得られた日
燃焼室中の燃焼ガス温度	各炉燃焼室	連続測定（月間での1時間平均値の最大値及び最小値）のため翌月の1日
集じん器に流入する燃焼ガス温度	各炉ろ過式集じん器入口	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	各炉煙突内	

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	924～1052	937～1055	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	164～177	168～184	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	2～20	2～17	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
燃焼室中の燃焼ガス温度	℃	957～1055	951～1037	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	800℃以上
集じん器に流入する燃焼ガス温度	℃	163～179	164～180	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	200℃以下
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度	ppm	1～24	1～17	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100ppm以下

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号のハに関する資料

設備名	堆積したばいじんの除去をおこなった時期
冷却設備	各炉スートフロアにより、毎日除去
排ガス処理設備	各炉ろ過式集じん器の差圧による自動逆洗を常時実施

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号の二に関する資料




1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.0000055											0.01以下
排ガス採取日			5月8日											－
結果が得られた日			5月25日											－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
排ガス中のダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.000035											0.01以下
排ガス採取日			5月2日											—
結果が得られた日			5月25日											—
測定位置		2号炉塵突												—

1号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g / m ³ N	0.0009未満	0.0009未満											0.005以下
硫黄酸化物	ppm	1.0	1.0未満											10以下
窒素酸化物	ppm	8	9											20以下
塩化水素	ppm	0.6	1.1											10以下
排ガス採取日		4月3日	5月9日											－
結果が得られた日		4月17日	5月22日											－
測定位置		1号炉煙突												－

2号炉	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
測定項目														
ばいじん	g / m ³ N	0.0009未満	0.0009未満											0.005以下
硫酸酸化物	ppm	1.0未満	1.0未満											10以下
窒素酸化物	ppm	10	10											20以下
塩化水素	ppm	0.4	0.5											10以下
排ガス採取日		4月4日	5月1日											－
結果が得られた日		4月17日	5月22日											－
測定位置	2号炉煙突													－

2023年度 維持管理情報（環境測定結果情報に関する項目）

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
1	号	炉													運転実績： — 運転計画： —
			29日	2日	9日	28日				5日	27日		5日	1/6～1/29	
2	号	炉													
				9日	31日				8日	29日		20日	12/21～1/24	25日	
共		通													
													共通年次点検予定 1/7～1/23		

排ガス測定	基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考
項目		1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.005g/m ³ N以下	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満							0.0009未満	0.0009未満													年12回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満																					
窒素酸化物	20ppm以下	8	10	9	10																					
塩化水素	10ppm以下	0.6	0.4	1.1	0.5																					
水銀	50μg/m ³ N以下	0.48	0.03未満	0.17	0.05																					
ダイオキシン類	0.01ng-TEQ/m ³ N以下	/	/	0.000055	0.000035	/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	/	/			/	/	年 4 回測定

[illegible]

騒音・振動の測定		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		12月	1月	2月	3月	備考	
										項目							
騒音	第1特別地域 (敷地南東側)	午前6時から午前8時：45db以下								地点①						年 1 回測定	
		午前8時から午後7時：50db以下								地点②							
		午後7時から午後11時：45db以下								地点①							
		午後11時から午前6時：45db以下								地点②							
		午前6時から午前8時：55db以下								地点③							
	準工業地域 (敷地南東側を除く)	午前8時から午後8時：60db以下								地点④							
		午後8時から午後11時：55db以下								地点③							
		午後11時から午前6時：50db以下								地点④							
		振動	午前8時から午後7時：65db以下	地点①							地点②						年 1 回測定
				地点②							地点③						
地点③									地点④								
午後7時から午前8時：60db以下									地点①								
	地点②								地点③								
	地点③								地点④								
	地点④																

2023年度 維持管理情報（放射性物質濃度測定に関する項目）

[illegible]

1.国の基準は、8,000Bq/kg以下である。

[illegible]

1.国の基準は、8,000Bq/kg以下である。

[illegible]

1.国の基準は、8,000Bq/m³以下である。

[illegible]

1.国の基準は、 $2, 5 \mu\text{Sv/h}$ 以下である。

[illegible]