

様式1 記入例

(あて先) 日野市長

〇〇年 〇〇月 〇〇日

提出日を記入

排水設備工事社内検査実施報告書

下水道番号	第 〇〇〇〇〇〇 号
計画確認 承認年月日	〇〇年 〇〇月 〇〇日
設置場所	日野市 〇〇×-×-×
届出者	氏名 〇〇 〇〇

承認書を確認

承認書を確認

検査項目	検査内容	責任技術者 確認印
公共汚水ます	公共下水道本管との接続の確認 (施工写真の提出)	Ⓜ
	市章入り蓋の確認 (出来形写真の提出)	Ⓜ
汚水ます	トイレ系合流箇所3cm段差ますの確認	Ⓜ
	既定の深さを超えるますの口径の確認	Ⓜ
排水管路	勾配 (口径100mmの場合は2%以上)の確認	Ⓜ
	管路の変形及び滞水の確認	Ⓜ
臭気止め	器具トラップの確認	Ⓜ
	悪影響を及ぼすトラップ (二重トラップ等)の確認	Ⓜ
そとすいどう 外水道の接続	あり・なし (該当するものに○印をつける)	Ⓜ
雨水処理	分流式配管の確認 (浸透ます等の竣工図への記載)	Ⓜ
竣工図の変更	あり・なし (該当するものに○印をつける)	Ⓜ
	変更理由:	

取付管を設置した場合、写真を提出する

公共汚水ますを設置した場合、写真を提出する

ます深100未満口径15cm
ます深100以上口径20cm

施工した項目について検査を実施してください
不良箇所の手直しをしてから技術者の確認印を個々に押してください。

竣工図には緑色 (もしくは黒) で記載

検査実施日を記入

上記の項目については、 〇〇年 〇〇月 〇〇日に現地にて確認いたしました。

指定工事店	店番号	第 〇〇〇 号
	所在地	〇〇市 〇〇×-×-×
	代表者	〇〇 〇〇
責任技術者	申請時と同じ責任技術者名を記入	〇〇 〇〇

社印を押す

技術者の確認印を押す