

(あて先) 日野市長

排水設備工事社内検査実施報告書

下水道番号	第 号
計画確認 承認年月日	年 月 日
設置場所	日野市
届出者	氏名

検査項目	検査内容	責任技術者 確認印
公共汚水ます	公共下水道本管との接続の確認 (施工写真の提出)	㊟
	市章入り蓋の確認 (出来形写真の提出)	㊟
汚水ます	トイレ系合流箇所 3cm 段差ますの確認	㊟
	既定の深さを超えるますの口径の確認	㊟
排水管路	勾配 (口径 100mm の場合は 2% 以上) の確認	㊟
	管路の変形及び滞水の確認	㊟
臭気止め	器具トラップの確認	㊟
	悪影響を及ぼすトラップ (二重トラップ等) の確認	㊟
外水道の接続	あり・なし (該当するものに○印をつける)	㊟
雨水処理	分流式配管の確認 (浸透ます等の竣工図への記載)	㊟
竣工図の変更	あり・なし (該当するものに○印をつける)	㊟
	変更理由:	

上記の項目については、年 月 日に現地にて確認いたしました。

指定工事店	店番号 第 号
	所在地
	代表者 ㊟
責任技術者	氏名 ㊟