

七生台地区センター階段昇降機保守業務内容

	点検項目	点検内容	保守回数	保守基準
駆動部	外観	外観の損傷状態	年 4 回	異常な傷・変形がないこと
	電動機ブレーキ	動作状態	年 4 回	異常音・異臭がないこと
	ガイドローラー部	動作状態	年 4 回	異常な傷・変形がないこと 各ローラーが正常に作動していること
いす	外観	外観の損傷状態	年 4 回	異常な傷・変形がないこと
	足受け	動作状態	年 4 回	動作させた時に異常な音・ガタ・引っ掛かりがないこと。スプリングが劣化していないこと。
		各部の損傷及び劣化の状態		
	シートベルト	動作状態	年 4 回	異常な傷・変形がないこと 正常に作動すること
レール	外観	外観の損傷状態	年 4 回	異常な傷・変形がないこと 異常音・過大なガタがないこと
	チェーン	損傷状態	年 4 回	傷・変形及び錆がないこと
		張り具合及び稼動状態		異常音・過大なガタがないこと ガイドレール内で屈曲していないこと
各スイッチ	上・下限用リミットスイッチ	動作状態	年 4 回	確実に作動すること
	上・下降釦スイッチ	動作状態	年 4 回	押している間だけ上・下降運転をし、上限及び下限で確実に停止すること
	その他のスイッチ	その他安全スイッチの動作状態	年 4 回	キースイッチ・停止スイッチ・障害物検出スイッチが正常に動作すること
その他	その他	各部ボルト・ビス類の増し締め	年 1 回	各部ボルト・ビス類に緩みのないこと