

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 7年 6月 12日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木 柊太		
件 名	日野市立夢が丘小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事		
契 約 番 号		契 約 日	
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	31,991,300円 (入札書比較価格29,083,000円)		
最 低 制 限 価 格	26,756,360円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 7年 12月 15日 まで		
履 行 場 所	日野市程久保一丁目14番地の2 (夢が丘小学校)		
現 説 日 時	令和 7年 5月29日	入 札 日	令和 7年 6月 17日
業 種	1000 空調工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 （ 見 積 ） 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	33791-0 日電エアコン（株）				無効
2	560-0 （株）日東鑿井工業所				不参加

工事概要

日野市立夢が丘小学校屋内運動場冷暖房設備設置工事のうちの機械設備工事一式

<建物概要>

建物主要用途：小学校（屋内運動場）

構造：鉄骨造、規模：地上2階

延床面積：760㎡

<工事概要>

冷暖房設備工事一式 ガスヒートポンプ式空気調和機

室外機：冷房能力71.0kw 暖房能力80.0kw・・・2台

室内機：冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw・・・4台（天吊型）

室内機：冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw・・・12台（壁掛）

都市ガス工事 一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし