

2026/3/27

質疑応答書

件名：日野市公園 LED 園内灯賃貸借事業プロポーザル

日野市公園 LED 園内灯賃貸借事業プロポーザル公募要領および

賃貸借仕様書（案）に関し、質問を受けた事項について、下記のとおり回答します。

参加表明等の提出前に必ずご確認ください。

No.	質疑該当文書	質問内容	回答
1	仕様書(案)3 ページ 6(2)①(ナ)	交換ポール 15 本程度と記載ございますが、交換の際に基準となるような腐食度合いを判断する材料等ございましたらご提示ください。	腐食度合いの判断基準も含めてご提案ください。
2	【別紙】LED 交換対象一覧	交換対象本数よりも多かった場合は、増額等協議頂けるのでしょうか。	協議可能です。
3	仕様書(案)2 ページ 6(2)①(キ)	保守を容易にするため同一メーカーとございますが、付属品（タイマー、自動点滅器）も同一メーカーにするべきでしょうか。	照明と同じメーカーでなくても良いですが、付属品の種別ごとには同一メーカーに統一をお願いいたします。
4	仕様書(案)1 ページ 6(1)②	照度分布図作成において「安全・安心まちづくり推進要綱」に記載のございます照度に対し既存照明配置では必要照度が満たすことが不可能な場合は報告の上、増設は不要という認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
5	仕様書(案)1 ページ 6	使用する図面の CAD データおよび、紙データなど図面をご提供いただけるのでしょうか。また、図面を頂けるのであればどのタイミングで頂きますでしょうか。	契約締結の際に紙データをお渡しします。ただし、量が膨大なため、詳細等は打ち合わせを行いながら対応いたします。
6		天災や感染症等の、受注者の責に起因しない不可抗力により借入期間開始日に使用開始できない事態が発生した場合は、借入開始日の延長協議を頂くことは可能でしょうか。また、ペナルティは発生しますか。	協議可能です。ペナルティは原則発生しません。
7	仕様書(案)1 ページ 5(2)	リース料の支払いに関して、毎年 4 月末日に請求するものとありますが、請求対象は請求月と同年度 1 年間分の請求という認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。

8	仕様書(案)3 ページ 6(2)①(ナ)	交換ポール 15 本程度と記載ございますが、見積算のため現在建柱されているポールの高さ、太さ、材質等詳細情報および、基礎部分の施工方法をご教授ください。	公園ごとに設備が異なっているため、以下のものを参考にお考え下さい。 高さ：4000mm、Φ：90mm、材質：溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装、コンクリート基礎 500mm×500mm×900mm
9	仕様書(案)2 ページ 6(2)①(ス)	照明用のラベルはシール、プレートなどの指定はありますか。また、プレートの場合、ステンレスバンドなどででの取付でよろしいでしょうか。	特に指定はありませんが、賃貸借期間中に支障の出ない程度の耐久性の物を採用してください。
10	仕様書(案)3 ページ 6(2)①(ト)	安全ブレーカーの交換とありますが、「防水型ブレーカー」ではなくてよろしいでしょうか。	防水型ブレーカーにてお願いします。
11		対象灯具はすべて園内の“独立灯”という認識でよろしいでしょうか。もし、壁付け灯具やその他、一般的な園内灯以外の特殊灯具がありましたら本数や場所などをご教授ください。	全て独立灯となります。
12	【別紙】LED 交換対象一覧	トイレ内やトイレ壁面のブラケット灯は対象外という認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
13	仕様書(案)4 ページ 6(3)(ア)	「高天井照明」とありますが、具体的にどこの公園にある、どういった証明なのか、型式等情報があればご教授ください。	仕様書に入れておりましたが、現状は存在しませんので、不要となります。
14	仕様書(案)2 ページ 6(2)①	設置灯具や交換ポールに色の指定はありますか。	指定はございませんが、公園の景観に合う色にしてください。
15	【別紙】LED 交換対象一覧	本事業で LED 照明に交換する対象数量は 293 灯と示されていますが、本事業で交換しない照明が存在する場合、交換対象外の数量を教えてください。	対象公園における対象外 (LED 化済) の園内灯は 85 本です。
16	【別紙】LED 交換対象一覧	本事業の対象となる照明には「足元灯」や「投光器」のような単独ポールに設置されていないものは対象外との認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
17	仕様書(案)2 ページ 6(2)①(オ)	仕様機器の提案を行うにあたり、導入する器具は原則 400W 相当と指定があります。事業対象数の 293 灯を全て 400W の単独ポールとして、見積資産を行うとの認識でよろしいでしょうか。ポール 1 本につき 2 灯ついている場所などがありましたらご教授ください。	原則、単独ポールと想定しております。2 灯ついているものがありましたら、協議とさせていただきます。